

АНКЕТА (титульный лист, часть I)
**ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ
ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ**
для формирования электронного паспорта объекта

Наименование объекта социальной инфраструктуры (далее - объект) (полное наименование организации, расположенной на объекте, в соответствии с учредительными документами, код ОГРН)

*Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №72
-- общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности
по познавательно-речевому и художественно-эстетическому развитию детей Кировского района
Санкт-Петербурга
(ГБДОУ детский сад №72 Кировского района Санкт-Петербурга)* 1027802746619

ОГРН

(полное и сокращенное наименование объекта)

Вид деятельности объекта (указывается вид экономической деятельности объекта, код ОКВЭД основной)

1. Деятельность в области социальных услуг

ОКВЭД
85.11**Форма собственности**

Собственность субъектов РФ

ОКФС
13

(указывается форма собственности по ОКФС)

Организационно-правовая форма

Бюджетное учреждение

ОКОПФ
75203

(указывается организационно-правовая форма по ОКОПФ)

Должность, Ф.И.О. руководителя объекта*заведующий**Федорова Татьяна Федоровна***Телефон, факс руководителя объекта***Тел. (812)783-02-08**Факс (812)783-02-08***Е-mail объекта***Dou72@kirov.spb.ru***Юридический адрес объекта***198096**Санкт-Петербург, ул. Автовская, д.10, литер А*

(индекс)

(почтовый адрес)

Фактический адрес объекта*198096**Санкт-Петербург, ул. Автовская, д.10, литер А*

(индекс)

(почтовый адрес)

Наименование организации владельца (арендатора) объекта*ГБДОУ детский сад № 72 Кировского района Санкт-Петербурга*

ОГРН 1027802753417

(указывается организационно-правовая форма и название организации)

Юридический адрес организации владельца (арендатора) объекта

(индекс)

(почтовый адрес)

Наименование вышестоящей организации (собственника)*администрация Кировского района**Санкт-Петербурга, отдел образования*

(указывается организационно-правовая форма и название организации)

Юридический адрес вышестоящей организации*198095**Санкт-Петербург,**пр. Стачек, д.18*

(индекс)

(почтовый адрес)

Должность, Ф.И.О. руководителя вышестоящей организации*начальник отдела**образования**Ступак Юлия Владимировна***Телефон, факс руководителя вышестоящей организации***Тел. (812) 417-69-11**Факс (812) 417-69-11***Е-mail руководителя вышестоящей организации***secretaroo@kirov.spb.ru*

Примечание: при заполнении использовать данные приложения №1 к Анкете «Инструкция по заполнению Анкеты», п.1 «Анкета (титульный лист)».

Титульный лист, часть II

Наименование объекта (подразделения объекта)	Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №72 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому и художественно-эстетическому развитию детей Кировского района Санкт-Петербурга												
Фактический адрес объекта (индекс, почтовый адрес)	198096, Санкт-Петербург, ул. Автовская, д.10, литер А												
Общая площадь объекта (указывается общая площадь в кв.м.)	664.4кв.м												
Этаж / этажи расположения объекта (указываются этажи, на которых расположен объект, например: 1, 2 этажи; 3, 4, 5 этажи)	2 этаж												
Кадастровый номер объекта	7	8	:	8	2	0	2	:	1	4	:	1	2
Категории обслуживаемого населения: граждане пожилого возраста (мужчины старше 60 лет, женщины старше 55 лет), инвалиды (в том числе дети-инвалиды), все. инвалиды с отклонениями в развитии.	все												
Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха, инвалиды с отклонениями в развитии.	-												
Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: (да, нет)	нет												

АНКЕТА (основная часть)

п/п	Зона, элемент зоны (параметр), техническое средство обустройства объекта	Наличие (1), отсутствие (0) зоны, элемента зоны (параметра), технического средства на объекте	Необходимость (1), отсутствие необходимости (0) зоны, элемента зоны (параметра), технического средства на объекте	Возможность (1), невозможность (0) создания / реконструкции зоны, элемента зоны (параметра) технического средства на объекте	Параметры зоны (элемента), технического средства обустройства объекта						Примечание
					6	7	8	9	10	11	
1					Наименование параметра, назначение параметра для: «К» - инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, «О» - инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, «С» - инвалидов с нарушениями зрения, «Г» - инвалидов с нарушениями слуха, «У» - инвалиды с отклонениями в развитии.	Длина измерения	Фактическое значение (для параметров с единицами измерения «соответствие» и «наличие» указывается значение «Да» или «Нет»)	Нормативное значение	№ пункта, № рисунка СП59.13330.2012; прочие СП, ГОСТ		
1											
1.1	Пути пешеходного движения										
	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)										
	Название зоны					Ширина пешеходных путей «К»	м	4,0	Не менее 1,2	п. 4.1.7, рис.Д.5	
		1	0			Перепад высот в местах съезда на проезжую часть «К», «С»	м	0,015	Не более 0,015	п. 4.1.8, рис.Д.5	
						Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов из твердых материалов, ровные, шероховатые «О», «К», «С», «Г», «У»	соответствие	да		п. 4.1.11	
						Ограждение пространства под выступающими более чем на 0,1 м частями	наличие	нет		п.4.3.4, рис.Д.4	

					Поверхность покрытий пандуса несколькокая «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	-		п. 4.1.16
					Поверхность покрытий пандуса отчётливо маркированная цветом или текстурой «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	нет		п. 4.1.16
					Завершение поручня длиннее наклонной части пандуса «О», «К», «С»	м	-	0,27-0,33	п.5.2.15
1.4	Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением								
	Название зоны	0	0	0	Наименование ОСИ (см. прим. п.6)				
					Свободное пространство перед подъемными платформами шириной «К»	м	нет	Не менее 1,6	п. 5.2.21
					Свободное пространство перед подъемными платформами глубиной «К»	м	нет	Не менее 1,6	
2	Входной узел								
	(п. 5.1.1. В здании должен быть как минимум один вход, доступный для МГН, с поверхности земли)								
2.1	Наружные лестницы								
	Название зоны	0			Наименование ОСИ (см. прим. п.5)				
					Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С»	м	-	0,35-0,4	
					Высота ступеней «О», «С»	м	-	0,12- 0,15	п. 4.1.12
					Ширина марша лестниц «О»	м	-	Не менее 1,35	
					Поручни вдоль обеих сторон на высоте «О», «С»	м	-	0,85-0,92	пп.4.1.14, 5.2.15
					Дополнительные разделительные поручни при ширине марша 4,0 м и более «О», «С»	наличие	нет		п.5.2.11
					Щероховатая поверхность ступеней «О», «С», «Г»	соответствие	нет		п. 4.1.12
					Выделение цветом или фактурой краевых ступеней «О», «С», «Г»	наличие	нет		
					Завершение поручня длиннее марша лестницы «О», «С»	м	-	0,27-0,33	п.5.2.15
2.2	Пандусы: стационарные								
	Название зоны	0	0	0	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)				
					Уклон пандуса «К»	соотношение, (%)	-	Не более 1:20, (5%)	п. 4.1.14
					Ширина между поручнями «К»	м	-	0,9- 1,0	п. 4.1.14
					Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» (верхний поручень)	м	-	0,85-0,92	п. 4.1.15, рис. Д.9
					Ограждения с поручнями с двух сторон	м	-	0,7	

					Размер входной площадки с пандусом не менее 2,2x2,2; «К»	соответствие	нет		п. 5.1.3
2.7	Входные тамбуры								
	Название зоны	0	0		Наименование ОСИ (см. прим. п.5)	соответствие	1,5	Не менее 1,5	5.1.7.
					Ширина тамбура, при глубине не менее 2,3м «К»				
2.8	Входные двери, в т.ч. тамбурные								
	Название зоны	1			Наименование ОСИ (см. прим. п.5)				
					Ширина в свету «К»	м	1,26	Не менее 1,2	п. 5.1.4
					Высота каждого элемента порогов «К», «С»	м	0,012	Не более 0,014	
2.9	Контрастные полосы на прозрачных полотнах дверей								
	Название зоны	0	0		Наименование ОСИ (см. прим. п.5)				
					Полоса яркой, контрастной маркировки не менее 0,1x0,2 (м); «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	нет		п. 5.1.5
					Высота размещения полосы от поверхности пешеходного пути в пределах 1,2-1,5м «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	нет		
2.10	Вестибюли общественных зданий								
	Название зоны	1			Наименование ОСИ (см. прим. п.5)				
					Контрольно-пропускные устройства и турникеты шириной в свету «К»	м	-	Не менее 1,0	п. 5.1.8
					Звуковые информаторы (либо эквивалент этого оборудования) «С»	наличие	нет		п. 5.5.6
					Текстофоны, снабженные клавиатурой и дисплеем для отображения текстовой информации (либо эквивалент этого оборудования) «Г»	наличие	нет		
3	Пути движения внутри здания								
3.1	Коридоры, переходы в другие здания								
	Название зоны	1			Наименование ОСИ (см. прим. п.5)				
					Ширина «К»	м	1,5	Не менее 1,5	п. 5.2.1
3.2	Дверные и открытые проемы в стенах, выходах из помещений и коридоров								
	Название зоны	1			Наименование ОСИ (см. прим. п.5)				
					Ширина «К»	м	0,9	Не менее 0,9	п. 5.2.4
					Высота порогов или перепад высот «К», «С»	м	0,012	Не более 0,014	п. 5.2.4
					Контрастное сочетание цветов в применяемом	наличие	да		п. 5.4.1

		оборудовании (дверь-стена-ручка) «С»					
3.3 Внутренние лестницы							
Наименование ОСИ (см. прим. п.5)							
Название зоны	1	Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С»	м	0,32	0,28 - 0,35	п.6.11 СП 118.13330.2012	
		Высота ступеней «О», «С»	м	0,15	0,13 - 0,17		
		Ограждения с поручнями вдоль обеих сторон на высоте «О», «С»	м	-	0,85-0,92	п. 5.2.15	
		Завершение поручня длиннее марша лестницы «О», «С»	м	-	0,27-0,33		
		Разделительные поручни при ширине марша 4,0м и более «О», «С»	наличие	нет		п. 5.2.11	
		Ширина марша лестниц при отсутствии лифтов, «О»	м	0,82	Не менее 1,35	п.5.2.10; СП 118.13330.2012 п.6.9	
		Ширина марша лестниц, ведущих на жилые этажи секционных трех- и более этажных жилых зданий «О», «С»	м	0,82	Не менее 1,05	СП 54.13330.2012 п.8.2, табл.8.1	
		Открытые ступени (без подступенков) не допускаются «О», «С»	соответствие	да		п. 5.2.9	
3.4 Пандусы стационарные							
Наименование ОСИ (см. прим. п.5)							
Название зоны	0	Высота одного подъема «К»	м	-	Не более 0,8	п. 5.2.13, рис.Д,9	
		Уклон «К»	%	-	Не более 1:20, (5%)		
		Уклон при перепаде высот пола не более 0,2 м «К»	%	-	Не более 1:10, (10%)		
		Ширина пандуса «К»	м	-	Не менее 1,5		
		Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса шириной «К»	м	-	1,5	п. 5.2.13	
		Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса глубиной «К»	м	-	1,5		
		Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» (верхний поручень)	м	-	0,87-0,92	п. 5.2.15	
		Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» (нижний поручень)	м	-	0,7	п. 5.2.15	
		Завершение поручня длиннее марша пандуса «О», «К», «С»	м	-	0,27-0,33	п. 5.2.15	
		Поверхность покрытий пандуса нескользкая «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	-		п. 4.1.16	
		Начало и конец поверхности пандуса имеет	соответствие	-		п. 5.2.14	

				Система двусторонней связи с диспетчером «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет	п. 5.5.7	
4	Помещения, места обслуживания МГН в ОСИ							
4.1	В зоне обслуживания посетителей зданий и сооружений различного назначения следует предусматривать места для инвалидов из расчета не менее 5%, но не менее одного места от расчетной вместимости учреждения или расчетного числа посетителей, в том числе и при выделении зон специализированного обслуживания МГН в здании.							
	Название зоны	0	0	0	Зона обслуживания «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет	п. 7.1.3
4.2	Помещения, места приема МГН в административных зданиях							
	Название зоны	0	0	0				
					Площадь помещения для индивидуального приема посетителей: «К», «О»	нет		
					на одно рабочее место	кв.м	-	п. 7.1.13
					на два рабочих места	кв.м	-	п. 7.1.13
					Поверхность столов, прилавков, низа окошек касс, справочных и других мест обслуживания на высоте от уровня пола «К»	м	-	п. 7.1.9, рис. Д12
					Информационная мнемосхема (тактильная схема движения) «С»	наличие	да	п. 7.1.8
4.3	Оборудование мест обслуживания МГН в зданиях предприятий торговли и питания							
	Название зоны	0	0	0				
					Столы, прилавки, расчетные плоскости кассовых кабин на высоте от уровня пола в пределах «К»	м	0,65- 0,8	п. 7.4.1, рис. Д12 п. 7.4.7
					Ширина прохода: «К», «С»		-	
					около расчетно-кассового аппарата;	м	Не менее 1,1	п. 7.4.2
					около прилавков для сервирования блюд;	м	Не менее 0,9	п. 7.4.7
					между столами в ресторане.	м	Не менее 1,2	п. 7.4.7
					Места для инвалидов в предприятиях питания с режимом самообслуживания «К», «С»	наличие	-	п. 7.4.6
					Площадь места в предприятиях питания с режимом самообслуживания «К», «С»	кв.м.	Не менее 3,0	п. 7.4.6
					Тактильные, световые указатели, табло и пиктограммы, а также контрастное цветовое решение элементов интерьера, «С»	наличие	-	п. 7.4.3
4.4	Оборудование мест обслуживания МГН в зданиях бассейнов							

Название зоны	0	0	0	0	Горизонтальные поручни вдоль стен зала бассейна и на входах в зал из раздевалок и душевых на высоте «О», «С»	м	-	От 0,9 до 1,2 для детей 0,5	п. 7.5.12
					Обходная дорожка по периметру ванн бассейна шириной «К»	м	-	Не менее 2,0	п. 7.5.14
					Контрастная полоса по всему периметру края ванны бассейна «С»	наличие	нет		
					Тактильные полосы на основных маршрутах движения и на обходных дорожках бассейна шириной полос не менее 1,2 м «С»	соответствие	нет		п. 7.5.12
					Лестница с размерами: подступенков – 0,14 м и проступей – 0,3 м в мелкой части бассейна «О»	соответствие	нет		п. 7.5.13
					Площадь на одно место для занимающегося инвалида (в том числе для хранения кресло-коляски)	кв. м.	-	Не менее 3,8	п. 7.5.17
					Проход между скамьями в общих раздевалках «К»	м	-	Не менее 1,8	п. 7.5.16
4.5 Оборудование мест обслуживания МГН в зданиях зрелищных (спортивно-зрелищных) учреждений									
Название зоны	0	0	0	0	Пандус для подъема на сцену: ширина «К»	м	-	Не менее 0,9	п. 7.6.7
					Пандус для подъема на сцену: уклон «К»	%	-	8	п. 7.6.7
					Ограждения с поручнями лестниц и пандусов, ведущих на сцену, с одной стороны на высоте «К»	м	-	0,7	п. 7.6.7
					Пандусы в залах, ведущие к местам инвалидов в ярусных амфитеатрах с уклоном не более 1:12 «К»	соответствие	нет	0,9	п. 7.6.7
					Пандусы, ведущие к местам инвалидов в ярусных амфитеатрах, должны иметь перила по стенам «К»	наличие	нет		п. 7.6.2
					Системы индивидуального прослушивания, смонтированные в кресла в залах с вместимостью более 50 человек «Г»	наличие	-	не менее 5 %	п. 7.1.11
					Места для лиц с дефектами слуха на расстоянии не более 3 м от источника звука или наличие специальных персональных приборов усиления звука «Г»	соответствие	нет		п. 7.1.12
					Индукционный контур или другие	наличие	нет		п. 7.1.12

5.4 Кабины душевые открытые и со сквозными проходами									
Название зоны	0	0	0	Кабина должна быть оборудована: переносным или складным сиденьем на высоте: «К», «О», «С»	М	-	Не более 0,48	п...5.3.5	
				- ручным душом	наличие	нет			
				- настенными поручнями	наличие	нет			
				- краном с рычажной ручкожкой и термостатом (или автоматические и сенсорные краны бесконтактного типа) «К», «С», «О»	наличие	нет		п. 5.3.9	
				Размеры кабины в плане: ширина «К»:	М	-	Не менее 1,2	п. 5.3.7	
				Глубина «К»	М	-	Не менее 0,9		
				Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта) «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п. 5.3.6	
				Наличие специальных знаков, в т.ч. рельефных у дверей кабины на высоте: «К», «О», «С», «Г», «У»	М	-	1,35	п.5.3.6	
				Ширина проходов между рядами для шкафов гардеробных со скамьями (с учетом скамей) «К»	М	-	Не менее 2,4	п.5.3.8	
				То же, без скамей «К»	М	-	Не менее 1,8	п.5.3.8	
				Контрастное сочетание цветов в применяемом оборудовании (дверь- стена-ручка, стена-выключатели, санитарный прибор-пол-стены) «С»	наличие	нет		п.5.4.1	
6 Автостоянки									
6.1 Места для парковки автомобилей инвалидов									
Название зоны	0	0	0	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)	наличие	-	Не менее 10% от общего количества (но не менее одного места)	п. 4.2.1	
				Места для транспорта инвалидов «К», «О»	М	-	Не далее 50 (не далее 100 – при жилых зданиях)	п. 4.2.2	
				Расстояние от стоянки автотранспорта инвалида до входа в здание «К», «О»	М	-	3,6	п. 4.2.4	
				Ширина зоны для парковки «К»	М	-			
				Длина зоны для парковки «К»	М	-	6,0		

					Обозначение стоянки автомашины инвалидов на кресле-коляске знаком на поверхности дорожного покрытия «К»	наличие	нет		п. 4.2.1
					Обозначение стоянки автомашины инвалида на кресле-коляске знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке) «К»	наличие	нет		

Примечание:

1. В случае если зона, элемент зоны, техническое средство не предусмотрены Анкетой, создаётся новая строка, с соответствующим порядковым номером и заполняются все графы Анкеты. Графы 7,8,9 определяются организацией самостоятельно в соответствии с нормативными требованиями по согласованию со службой заказчика, ОСЗН, Центром.
2. В случае наличия зон, элементов зон одинаковых по названию (лестница, коридор, пандус) им присваиваются порядковые номера (внутренняя лестница №1; внутренняя лестница №2, внутренняя лестница №5) и по каждой из этих зон заполняются соответствующие графы Анкеты.
3. В случае если ОСИ имеет несколько действующих входных узлов, один из них обследуется с учётом потребностей всех категорий инвалидов, включая инвалидов, использующих для передвижения кресла-коляски. Остальные входные узлы должны быть обследованы с учётом потребностей МГН, за исключением инвалидов, использующих для передвижения кресла-коляски.
4. При заполнении п.1.1. анкеты «Пути пешеходного движения» необходимо учитывать следующее. Анкетированию подлежат пути пешеходного движения, находящиеся на земельном участке организации, а также пешеходные пути, находящиеся за пределами земельного участка, и ведущие к организации (участки пешеходных путей от организации до ближайших остановок наземного пассажирского транспорта, а также ближайших станций метрополитена, находящихся не далее 500 метров от организации).
5. В случае если зона, элемент зоны, техническое средство не находится в ведении анketируемого учреждения, то в поле «Наименование ОСИ» указывается наименование ОСИ (если известно его наименование) в чьем ведении находится данная зона, элемент зоны, техническое средство. В случае если наименование ОСИ неизвестно проставляется «не знаю». Замеры параметров по данным зонам осуществляются и заполняются сотрудником, проводящим анкетирование.

Заполнил Анкету:

783-02-08

телефон

Старший воспитатель

Должность

Петросян Р.В.

ФИО


(подпись)

« 11 » 01 2021г.

Согласовано:

783-02-08

телефон


Заведующий

Должность руководителя обследованного

объекта

Федорова Т.Ф.

ФИО


(подпись)

« 11 » 01 2021г.